

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ०प्र०

लखनऊ।

पत्रांक: 2018/39958/एमटीए/मथुरा/1132/जे०डी० 151 | 30

दिनांक: फरवरी 4

20  
2018,

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,

मैसर्स प्रसाद पब्लिक स्कूल,

प्लॉट नं० डी०-71, सी०-68/69, इण्डस्ट्रीयल एरिया साईट-ए०,

जनपद मथुरा।

विषय: मैसर्स प्रसाद पब्लिक स्कूल, द्वारा प्लॉट नं० डी०-71, सी०-68/69, इण्डस्ट्रीयल एरिया साईट-ए०, जनपद मथुरा उ०प्र० में संचालित एजुकेशनल भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत संचालित एजुकेशनल भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारी मथुरा कार्यालय से अनुरोध किया गया है।

उक्त के अनुपालन में अग्निशमन अधिकारी मथुरा श्री कृष्ण कुमार द्वारा भवन का स्थलीय निरीक्षण एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 27-01-2018 मुख्य अग्निशमन अधिकारी मथुरा श्री संजय कुमार शर्मा को प्रेषित की गयी तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी मथुरा द्वारा आख्या का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 30-01-2018 उपनिदेशक फायर सर्विस आगरा/अलीगढ़ परिक्षेत्र के लिंक अधिकारी श्री अमन शर्मा, उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को प्रेषित की गयी उनके द्वारा पत्रावली का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

पूर्व मान्यता:- प्रश्नगत भवन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के पत्रांक: मान्यता/2667-68/2003-2004 दिनांक: 25-05-2005 के द्वारा प्राईमरी स्कूल स्तर के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त है।

भवन की संरचना:-

1-कुल प्लॉट एरिया-10,360.93 वर्ग मी०।

2-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-1861.38 वर्ग मी०।

3-निर्मित प्रथम तल कवर्ड एरिया-835.49 वर्ग मी०।

4-भवन की ऊँचाई:-07.70 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड विवरण:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी०-2005 की एजुकेशनल भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाएँ:-

1-पहुँच मार्ग:- प्रश्नगत भवन के सामने रोड की चौड़ाई 18.00 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2-प्रवेश द्वार:- प्रश्नगत भवन में प्रवेश/निकास द्वार जिसकी चौड़ाई 04.00 मी० उपलब्ध है।

3-सैटबेक- प्रश्नगत भवन के सैटबेक निम्नवत है:-

ए०-अगभाग-06.00 मीटर।

सी०-पार्श्व भाग-प्रथम-शून्य मीटर व पिछले ब्लॉक में 06.00 मी०।

बी०-पृष्ठ भाग-06.00 मीटर।

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-01.30 मीटर।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के पत्रांक: मान्यता/2667-68/2003-2004 दिनांक: 25-05-2005 के द्वारा प्राईमरी स्कूल स्तर के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार प्रश्नगत भवन पूर्व से निर्मित होने के कारण जनहित याचिका संख्या: 483/2004 में निर्गत निर्देशों के अनुसार निकास मार्ग, सैटबेक एवं पहुँच मार्गों की छूट का प्राविधान है। तथा उपलब्ध सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी।

4-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन में 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 01.50 मी० प्रत्येक उपलब्ध है। तथा समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

Principal  
Prasad Public School  
Mathura

MANAGER  
Prasad Public School  
Mathura

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- प्रश्नगत भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं उसमें सन्दर्भित सम्बन्धित बी0आई0एस0 मानक के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निम्न स्थापित पाई गई जिनका विवरण निम्नवत है:-

1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):-भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये।

2-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम स्थापित है।

3-पी0ए0 सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में पी0ए0 सिस्टम स्थापित है।

4-एग्जिट साईनेज:- प्रश्नगत भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स प्रसाद पब्लिक स्कूल, द्वारा प्लान नं0 डी0-71, सी0-68/69, इण्डस्ट्रीयल एरिया साईट-ए0, जनपद मथुरा उ0प्र0 में संचालित एजुकेशनल भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

1-भवन प्रबन्धक भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जायें।

2-भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4-भवन में किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5-प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवैक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

7-उक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।



(जे0के0 सिंह)  
संयुक्त निदेशक (अग्निशमन विभाग)  
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,  
फायर सर्विस मुख्यालय  
उ0प्र0 लखनऊ।


प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र लिंक अधिकारी आगरा परिक्षेत्र को उनके पत्र संख्या: 2018/39958/एमटीए/मथुरा/1132 /जे0डी0 दिनांक: 02-01-2018 के क्रम में अभिलेखीकरण हेतु।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद मथुरा को उनके पत्र संख्या: 2018/39958/एमटीए/मथुरा/1132/जे0डी0 दिनांक: 30-01-2018 के क्रम में अभिलेखीकरण हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी, जनपद मथुरा को उनके पत्र 2018/39958/एमटीए/मथुरा/1132/जे0डी0 दिनांक: 27-01-2018 के क्रम में अभिलेखीकरण हेतु।

4-जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
Principal  
Prasad Public School  
Mathura

  
MANAGER  
Prasad Public School  
Mathura

## FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. ...012/2022.....Dated: ...18-05-2022.....

Certified that the **Prasad Public School** at **C-68/69,D-71,Industrial Area, Site – A, Mathura ( U.P.) 281004** comprised of **NIL** basement(s) and **Ground floors and first floors** owned/occupied by **Prasad Public School** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 15-05-2022 (date of Inspection) in the presence of **Mr. Ajay Kumar Manager, Prasad Public School, C-68/69, D-71, Industrial Area, Site – A, Mathura ( U.P.) 281004** and that the building/premises is fit for occupancy up to classes XII with effect from 18-5-2022 for a period of Three year in accordance with rule and subject to compliance of specific the conditions.

Issued on 18-05-22 (date of issue) at CFO, Mathura (place) by

Signature with Seal: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Designation: \_\_\_\_\_

Name &amp; Address of Department/Office: \_\_\_\_\_



अग्नि शक्ति अधिकारी  
मथुरा

To,

Prasad Public School

C-68/69,D-71,Industrial Area,

Site – A, Mathura ( U.P.) 281004

## ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to.....

.....

.....(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)



Principal  
Prasad Public School  
Mathura



MANAGER  
Prasad Public School  
Mathura

# AJAY CONSTRUCTION

**FIRE CONTROL SYSTEM**

DATE: 30...../05.../2023

## TESTING CERTIFICATE

M/s PRASAD PUBLIC SCHOOL

- CAPACITY OF FIRE EQUIPMENT ABC 6kg-10, ABC-4kg-01, DCP 16kg-01
- TYPE OF FIRE EQUIPMENT ABC, DCP
- NEW INSTALLATION 7
- REFILLING 30-05-23
- NEXT REFILLING DUE 29-05-24
- CONDITION IN WHICH EXTIGUISHER WERE LEFT OK
- HAVE FIRE EXTIGUISHER BEING USED AT ANY OUTBREAK OF FIRE SINCE AT INSPECTED YES

Principal  
Prasad Public School  
Mathura

MANAGER  
Prasad Public School  
Mathura

Ajay Construction  
  
Prop.